TRIBUNA SPETTATORI - LINEE DI VISIBILITA'



VERIFICA ANALITICA DELLA VISIBILITA'

(da Norme CONI per l'impiantistica sportiva - Delib. Consiglio Nazionale CONI n.1379 del 25 giugno 2008)

h= m 0,80
Il valore minimo del parametro d è definito dalla normativa vigente. Il valore preferibile è di m 0,12.

Formula per la verifica della visibilità
X = (a x b) / (c - d)

Verifica visibilità prima fila spettatori **X1** = (3.20 x 0.80) / (0.45 - 0.12) =2,56/0.33 = **7.76 < 8.66**

Verifica visibilità ultima fila spettatori **X2** = (4.85 x 0.80) / (0.45 - 0.12) = 3.88/0.33 = **11.75 < 11.88**

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

OGGETTO: Lavori di rifacimento del manto di gioco del campo di calcio comunale di Vallelunga Pratameno (CL) da realizzarsi in erba artificiale e adeguamento normativo

PROGETTO ESECUTIVO

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

TAVOLA	ELABORATO	DATA
N. 14	TRIBUNA VERIFICA DELLA VISIBILITA'_PROGETTO	SETTEMBRE 2020

IL R.U.P.	IL COMMITTENTE
Ufficio Tecnico Comunale Arch. Antonio Francesco Izzo	Comune di Vallelunga Pratameno
IL PROGETTISTA	
Ufficio Tecnico Comunale Arch. Antonio Francesco Izzo	